

משרד העבודה והרווחה

אגף הפיקוח על העבודה

ירושלים 10.11.02
תיק: 41070

439

לכבוד
הבודקים המוסמכים למעליות

הנדון: בדיקת מעליות – כניסה לחדר המכונה

1. מדי פעם מתקבלים תסקירי בדיקה של מעליות, בהם הבודק מציין כי לא הייתה גישה לחדר המכונה של המעלית.
2. לכל בר דעת ברור, כי אם לבודק אין גישה לחדר המכונה, בשום פנים ואופן לא ניתן לראות את הבדיקה כבדיקה מלאה של המעלית, הרי לא ניתן לבדוק גובלים, פעולת ומצב הבלם, מצב המכונה והתמסורת, לוח הפיקוד ועוד.
3. במקרה שלבודק אין גישה לחדר המכונה עליו לפעול בהתאם לאחת האפשרויות הבאות:
 - לבטל את הבדיקה ולהודיע על כך לבעל המעלית/דיירי הבית.
 - לבצע בדיקה חלקית, כלומר בפיר ובתא, ולרשום בתסקיר שיש צורך בבדיקה משלימה ולרשום תוקף של הבדיקה לתקופה קצרה, כגון 14 יום.
4. מעבר לכך, יש להבהיר לבעל המעלית/הדיירים ולרשום זאת בתסקיר הבדיקה, כי אי-המצאות מפתח לחדר המכונה מהווה סכנה למשתמשים במעלית היות ונמנע בכך חילוץ לכודים במעלית תקועה.
5. יש לדרוש בתוקף שהמפתח יושם בתיבה ליד דלת לחדר המכונה, כאשר התיבה נפתחת ע"י מפתח משולש (ראה הוראות ת"י 24 בענין זה).

בכבוד רב



אינג' פטר מגנוס
מפקח עבודה ראשי

העתק: מפקחי עבודה אזוריים
מפקחי מעליות

מסמך: גישה לחדר מכונה