



**משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
אגף הפיקוח על העבודה**

תאריך : א' כסלו תש"ע
18/11/2009 :
מספר מסמך : 232758

לכבוד

קבלני בנייה, מנהלי עבודה בבניה
הבודקים המוסמכים לעגורני צריח
החברות העוסקות בהתקנה ושרות לעגורני צריח, מפקחי עבודה אזוריים

שלום רב,

הנידון : התקנת שלטי פרסומת ע"ג עגורני צריח ועבודה של עגורני צריח בחורף

1. לאחרונה נודע לנו על מקרים בהם הותקנו שלטי פרסומת על גבי תורן או זרועות של עגורני צריח, וזאת בניגוד להוראות מפקח עבודה ראשי, שאסר בעבר התקנת שלטי פרסומת על גבי עגורני צריח, אלא אם הותקנו בהתאם להוראות היצרן.
לאור זאת, הנני חוזר על ההוראה ודורש לפעול כדלקמן :

- נמצא כי הותקן שלט פרסומת בניגוד להוראות היצרן, הבודק המוסמך לעגורני צריח יציין ע"ג תסקיר הבדיקה המצאות שלט פרסומת תוך דרישה חד משמעית להסירו.
- מפקחי הבנייה יאכפו את ההוראה בעת ביקור בשטח או עקב קבלת תסקיר בדיקה בו צויין המצאות השלט.

2 הנני מוצא לנכון להמליץ על בדיקת הכנה של עגורני צריח לעבודה בתנאי מזג האוויר סוערים, לרבות :

- לוודא את תקינותו של מנגנון שחרור בלם מנועי הסיבוב במצב OUT OF SERVICE.
- לוודא שהמנופאי מכיר את פעולתו של המנגנון הנ"ל.
- לבדוק תקינות ההארקה של העגורן כולל יעילותה לברקים .
- איטום כל חיבורי החשמל, עקב סכנת התחשמלות.

ב כ ב ו ד ר ב

יורם אלעזרי
מפקח עבודה ראשי